Заказчик:

ООО "Жилсистема", ИНН 7115501990, КПП 711501001, 301720, Тульская обл, Кимовский р-н, Кимовск г, Октябрьская ул, дом 16, р/с ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Тула», ИНН 7107029245, КПП 711702001
Адрес: 301607, Тульская обл, Узловский р-н, Узловая г, Энгельса ул, дом № 20
р/с 40702810500180000120, в банке ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", БИК 047003764, к/с 30101810600000000764

Акт сдачи-приемки выполненных работ № 08-00005913 от 31 декабря 2025 г.
к договору № 8365/2024/В-К от 24 октября 2023

Адрес объекта _ Кимовск г.,ул. Павлова, д. 20; ул. Коммунистическая, д.7а; 7б,24 к.1,2.
Представители Исполнителя: ___ старший мастер УВДГО Кимовской КЭС Филаткина Н.Н.
Представители Заказчика: __ генеральный директор ООО "Жилсистема" Гусев М.В.
Составили настоящий акт о том, что специалистами Исполнителя в период с 01.12.2025 по 31.12.2025 г. с _____ час. до _____ час. выполнены следующие виды работ:

№	Наименование работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газопровода	м			
2	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию	м			
3	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	м			
4	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	шт			
5	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	м			
6	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	шт			
7	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, наладка и регулировка	шт			
8	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд	чел			
9	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности (при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5)	м	2 848	13,00	37 024,00
10	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах, диаметром от 25 до 40 мм	шт	70	121,00	8 470,00
11	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	27	47,00	1 269,00

Итого:	**46 763,00**
Сумма НДС	**9 352,60**
Всего, включая НДС:	**56 115,60**

Всего оказано услуг 11, на сумму 56 115,60 руб.
Пятьдесят шесть тысяч сто пятнадцать рублей 60 копеек
Сумма НДС: Девять тысяч триста пятьдесят два рубля 60 копеек

Настоящий акт является основанием для расчета сторон. Акт составлен в двух экземплярах. Второй экземпляр акта с подписями и печатями вернуть в десятидневный срок.

Выполненные работы сдал

Руководитель филиала Кимовский — /Щаднов А.В./ — 31.12.2025
(Должность) (Ф.И.О.) (Дата)

Исполнитель работ: старший мастер УВДГО Кимовской КЭС — Филаткина Н.Н. — 31.12.2025
(Должность) (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Выполненные работы принял

генеральный директор ООО "Жилсистема" — Гусев М.В. — 31.12.2025
(Должность) (подпись) (Ф.И.О.) (Дата)